



**Gem  
Matthews**

# SCHEDA COLLAUDO FILTRO A MANICHE

Rev.1 del  
24/11/2021

<b>CLIENTE</b>	AREZZO MULTISERVIZI SRL	<b>TIPO INTERV.</b>	Sostituzione maniche e cestelli linea di cremazione
<b>Modello</b>	FC53 matricola: 2010128	<b>DATA</b>	04/01/2022

**Filtro a Maniche:**

CONTROLLO VISIVO MANICHE	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A
VERIFICA FUNZ. ELETTROVALVOLE DI LAVAGGIO	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A
CONTROLLO SEQUENZIATORE LAVAGGIO (SIA TEMPORIZZAZIONE CHE CONTROLLO DIFFERENZIALE DI PRESSIONE)	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A
VERIFICA FUNZ. BY-PASS PER ALTA TEMP. FUMI	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A
VERIFICA APERTURA ARIA FALSA	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A
CONTROLLO FUNZIONAMENTO SONDE TEMPERATURA	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A
VERIFICA TENUTA BIDONI DI RACCOLTA	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A
VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA TRACCIATURA ELETTRICA	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> N/A

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA	MARCA / MODELLO	SIGLA GEM	SCADENZA TARATURA

<b>DATA:</b>	04/01/2022
<b>FIRMA TECNICO GEM:</b>	<i>[Handwritten signature]</i>
<b>FIRME CLIENTE:</b>	<i>[Handwritten signature]</i>

**AREZZO MULTISERVIZI S.R.L.**  
 11 GEN. 2022  
 Prot. NB. 63